

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5054

Заказчик: Проектсервис УК	Дата: 04.05.2022 Время работ, часов: 1
Адрес проведения работ: г. Курган, ул. Сибирская, 16	Удаленность объекта работ от офиса, км.
Оборудование Заказчика: ИТП ЖК Олимп Проектсервис	
Запланированные работы к выполнению	
Загрузка соли. Замена торцевых на насосах. Замена подшипников на насосах. Проверка токов на насосах. Устранение течи на подключении.	
Выполненные работы и рекомендации	
Замена подшипников и торцевых уплотнений насосов системы отопления #2 и гвс #1 . Проверка токов по фазам насосов . Проверка подтеканий на подключении гвс . Требуется сварочные работы и замена заглушек на теплообменниках гвс .	
Заключение	
Требуется сварочные работы и замена заглушек на теплообменниках гвс .	
Фото и файлы для выполнения обслуживания:	



март 2022 г.

Регламент технического обслуживания оборудования МАЙ 2022 г.

№	Описание работ	Техническое обслуживание
Система теплообмена		
1	Контроль работы насоса. Проверка состояния подшипников, подшип. усталости. Разбор по мере необходимости	✓
2	Проверка работоспособности системы теплообменников ХВС, ГВС и УПТ	✓
3	Контроль перепада давления на теплообменниках	✓
4	Контроль давления расширительных баков	✓
5	Контроль работоспособности погодозависимой автоматики и трехходового клапана контура ГВС и контура отопления	✓
6	Сопоставление показаний системно с прибором учета газа, электросчетчик, холодной воды и передачу данных Заданию	✓
7	Организовать периодическое повышение образования истинной провозы системы, сигнализатора безопасности, измерителя по давлению и воде. Проверка качества теплоносителя, оптимизация работы при необходимости, а также работы по транспортировке оборудования на объект (стоимость доставки). По итогам проведения работ выдать акты, предоставляющие подписанное ФИО Специалиста	✓

№	Исполнители	Сроки	Сроки	Сроки	Сроки
1	А/В/С	19	19	19	19
2	А/В/С	19	19	19	19
3	А/В/С	19	19	19	19
4	А/В/С	19	19	19	19
5	А/В/С	19	19	19	19
6	А/В/С	19	19	19	19
7	А/В/С	19	19	19	19





[Файл 20220505_144152.mp4](#)

[Файл 20220505_125316.mp4](#)

Отчёт проведен и составлен сервисным инженером:
Трубин Олег
тел.: +79128360653

[Замечания заказчика по обслуживанию](#)

Отчёт проверен и завершен инженером:
Михаил Федоренко



тел.: [+79128313879](tel:+79128313879)
e-mail: fma@uraltk.com