

АКТ
проверки технического состояния узла измерения расхода газа от « 1 » 8 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители: Поставщика ООО "Газпром межрегионгаз Курган", в лице инженера по метрологии 1-ой категории Ганцева А.О. (42-98-66 / +7-912-521-01-56)

Потребителя ТСК "Собор"
в лице Потомилев И.И. должность _____ тел. _____

составили настоящий акт проверки технического состояния узла учета, расхода и объема природного газа на объекте: Компьютерная МКСО с офисными помещениями

по адресу: г. Курган ул. М. Горького 143

Узел учета газа состоит из следующего комплекта средств измерений:

Год выпуска счетчика <u>2012</u>	Счетчик газа (расходомер)	Датчик давления (манометр), кПа	Датчик температуры (термометр), °С	Электронный корректор (вычислитель)
Тип прибора	<u>Узел-РСЧМ-У</u>			<u>Узел-РСЧМ-У</u>
Заводской номер	<u>25224</u>			<u>25224</u>
Дата поверки	<u>25.11.20</u>			<u>25.11.20</u>
Дата очередной поверки	<u>24.11.22</u>			<u>24.11.22</u>
Пломба №	<u>001453</u>			<u>0002689</u>
Показания датчиков	<u>1313205</u>	<u>685,3</u>	<u>36,4</u>	<u>1313205</u>

Установлено ГИО (газоиспользующее оборудование):

Наименование (модель, тип)	н.м ³ /ч на ед.	Кол-во шт.	Итого н.м ³ /ч
1) <u>Корен Rex-30 (модель RS34M2)</u>	<u>31,8</u>	<u>1</u>	<u>31,8</u>
2) <u>Корен Rex-40 (модель C18 Vngaz M8550)</u>	<u>42</u>	<u>1</u>	<u>42</u>
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			

1. Байпас _____ пломба № _____
2. Техническая документация на средства измерений: предоставлена / не предоставлена
3. Техническая документация на газоиспользующее оборудование: предоставлена / не предоставлена
4. Акт МВИ согласно ГОСТ 8 611-2008 опечатан.

УИРГ смонтирован в оборудовании поверки. Закрыт и опломбирован пломбы на Корен Rex-40. В приборе находится один счетчик Rex-30 с моделью RS34M2 с расходом 31,8 м³/ч. Данные о расходе на ГИО в.е.м. и режимной карты. Предоставлены сертификаты государственного института. Пломба на Корен Rex-40 908939.

Фото и видеофиксация УИРГ, ГИО, сети газопотребления, документации произведена в присутствии и с согласия потребителя / представителя потребителя Потомилев И.И.

5. Заключение:

1. Объем потребленного газа будет определяться Поставщиком газа в соответствии п. 3.9 «Правил учета газа» и п. 4.1 Договора поставки газа.
2. Объем газа за отчетный период определяется Поставщиком газа на основании распечаток архивов с узла измерения расхода газа Потребителя.
3. Общий максимальный часовой расход газа составляет 31,8 н.м³/час.
4. ГИО подключено к сети газопотребления частично Потребление газа осуществляется.

ООО "Газпром межрегионгаз Курган"

Ганцев А.О.

ТСК "Собор"

Потомилев И.И. ✓

Потомилев И.И.

Потребитель / представитель потребителя с содержанием акта ознакомлен, копию акта на руки получил Потомилев И.И. ✓