

Предприятие-владелец: ГБПОУ "КУОР" гостиничный комплекс

Счетчик газа Ирвис-РС4М № 1698; регистратор РИ-5-470; адр. 98, 4800 бит/с
Диаметр ПП, мм 50,153; диаметр тела обтекания, мм 14,44;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.ст.усл.= 12 ... Qнаиб.раб.усл.= 250

диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 40 ... 1000;

диапазон градуировки датчика температуры, °C -40 ... +60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: 017186106104

Измеряемая среда: Природный газ; метод расчета K: ГОСТ 30319.2-2015.

Состав: N2,% 1,22; CO2,% 0,02; плотность, кг/м3 0,687.

Договорные параметры: P дог., кПа 1745,3; T дог., °C 20,00;

Q дог.= 100 м3/ч при t газа более 0°C

Q дог.= 1 м3/ч при t газа менее 0°C

Время отчета (контрактный час) 10:00, дата усл. начала месяца 1-е число.

Отчетный период НЕ завершен, T нар. 20266,7..*

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода: Vсу=521721 м3; Vру=134140 м3

на момент конца отчетного периода: Vсу=* м3; Vру=* м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/ч	Твкл ч	CRC	HC 01234	Vсу м3	Тнар ч
1	20.02	-21.02.21 10:00	1124	1124	0	24,00	F6DC8467	4	522845	20290,7
2	21.02	-22.02.21 10:00	1219	1219	0	24,00	DC7FE18C	4	524064	20314,7
3	22.02	-23.02.21 10:00	1238	1238	0	24,00	1F2D3F6D		525302	20338,7
4	23.02	-24.02.21 10:00	1242	1242	0	24,00	EF0E0B31		526544	20362,7
5	24.02	-25.02.21 10:00	1241	1241	0	24,00	F49E587D		527785	20386,7
6	25.02	-26.02.21 10:00*	1381	1380	0	23,99	1F7F6448	0	529165	20410,7
7	26.02	-27.02.21 10:00	1256	1256	0	24,00	0B6066C7	4	530421	20434,7
8	27.02	-28.02.21 10:00	1247	1247	0	24,00	3A1B0697		531668	20458,7
9	28.02	-01.03.21 10:00	1190	1190	0	24,00	9DED9239	4	532858	20482,7
10	01.03	-02.03.21 10:00	995	995	0	24,00	FDD00E0C	4	533853	20506,7
11	02.03	-03.03.21 10:00	818	818	0	24,00	C6620D20	4	534671	20530,7
12	03.03	-04.03.21 10:00	843	843	0	24,00	4410E3A5	4	535514	20554,7
13	04.03	-05.03.21 10:00	952	952	0	24,00	2C1DE58D	4	536466	20578,7
14	05.03	-06.03.21 10:00	849	849	0	24,00	9157BBFD	4	537315	20602,7
15	06.03	-07.03.21 10:00	716	716	0	24,00	8FC51234	4	538031	20626,7
16	07.03	-08.03.21 10:00	1049	1049	0	24,00	56F4B24D	4	539080	20650,7
17	08.03	-09.03.21 10:00	862	862	0	24,00	2FEB02AE	4	539942	20674,7
18	09.03	-10.03.21 10:00	706	706	0	24,00	61ADDA07	4	540648	20698,7
19	10.03	-11.03.21 10:00	768	768	0	24,00	308A655B	4	541416	20722,7
20	11.03	-12.03.21 10:00	1098	1098	0	24,00	10BC40C9	4	542514	20746,7
21	12.03	-13.03.21 10:00	1009	1009	0	24,00	34E88F20	4	543523	20770,7
22	13.03	-14.03.21 10:00	955	955	0	24,00	F11C9D1C	4	544478	20794,7
23	14.03	-15.03.21 10:00	674	674	0	24,00	57810F28	4	545152	20818,7
24	15.03	-16.03.21 10:00	1124	1124	0	24,00	E5A1E920	4	546276	20842,7
25	16.03	-17.03.21 10:00	815	815	0	24,00	867FA43F	4	547091	20866,7
26	17.03	-18.03.21 10:00*	423	422	0	23,99	67E8DABC	0	547513	20890,7
27	18.03	-19.03.21 10:00	498	498	0	24,00	165E64B8	4	548011	20914,7
28	19.03	-20.03.21 10:00	656	656	0	24,00	8D80CA1E	4	548667	20938,7
29	20.03	-21.03.21 10:00	810	810	0	24,00	13F95DB2	4	549477	20962,7
30	21.03	-22.03.21 10:00	530	530	0	24,00	7416A94D	4	550007	20986,7
31	22.03	-23.03.21 10:00	493	493	0	24,00	2F5BD5FD	4	550500	21010,7
32	23.03	-24.03.21 10:00	692	692	0	24,00	99F699F6	4	551192	21034,7
33	24.03	-25.03.21 10:00*	2132	132	0	4,00	BA14E77A	0	551324	21038,7

ИТОГ за период (20.02.21 10:00 - 25.03.21 10:00)

CRC 9E3D7A42

Итог м3	Vсу (33) м3	Vнс0 (33) м3	Vнс1 (33) м3	Vнс2 (33) м3	Твкл 33 СУТ	Тнс0 (33) МИН	Тнс1 (33) МИН
---------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------	---------------

31605 29603 2002 0 0 32,17 1202 0

PIN-код 7120 3231303030300100

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сформирован 24.03.2021 в 14:05:48 (ПК-Флэш | Версия ПО RiCom - 0.5.0.7)

Предприятие-владелец: ГБПОУ "КУОР" гостиничный комплекс

Счетчик газа Ирвис-РС4М № 1698; регистратор РИ-5-470; адр. 98, 4800 бит/с
Диаметр ПП, мм 50,153; диаметр тела обтекания, мм 14,44;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	t _{ср.сут} °С	P _{ср.сут} кПа	V _{ру} м3/сут	V _{ру} м3	Тнс0 мин	Тнс1 мин
1	20.02	-21.02.21 10:00	20290,7	0,7	389,0	273	273	0	0
2	21.02	-22.02.21 10:00	20314,7	-1,4	389,0	295	295	0	0
3	22.02	-23.02.21 10:00	20338,7	-2,0	388,5	298	298	0	0
4	23.02	-24.02.21 10:00	20362,7	-4,7	387,6	297	297	0	0
5	24.02	-25.02.21 10:00	20386,7	-3,4	388,0	299	299	0	0
6	25.02	-26.02.21 10:00*	20410,7	-1,8	389,0	331	331	1	0
7	26.02	-27.02.21 10:00	20434,7	-2,8	388,9	302	302	0	0
8	27.02	-28.02.21 10:00	20458,7	0,2	387,3	304	304	0	0
9	28.02	-01.03.21 10:00	20482,7	2,7	386,9	293	293	0	0
10	01.03	-02.03.21 10:00	20506,7	4,6	388,4	245	245	0	0
11	02.03	-03.03.21 10:00	20530,7	7,6	388,1	204	204	0	0
12	03.03	-04.03.21 10:00	20554,7	12,4	387,6	214	214	0	0
13	04.03	-05.03.21 10:00	20578,7	12,7	387,0	243	243	0	0
14	05.03	-06.03.21 10:00	20602,7	15,6	388,1	216	216	0	0
15	06.03	-07.03.21 10:00	20626,7	14,6	390,3	179	179	0	0
16	07.03	-08.03.21 10:00	20650,7	9,5	388,9	262	262	0	0
17	08.03	-09.03.21 10:00	20674,7	12,6	390,2	217	217	0	0
18	09.03	-10.03.21 10:00	20698,7	13,9	390,7	176	176	0	0
19	10.03	-11.03.21 10:00	20722,7	13,3	392,7	193	193	0	0
20	11.03	-12.03.21 10:00	20746,7	6,2	389,8	271	271	0	0
21	12.03	-13.03.21 10:00	20770,7	8,4	391,6	248	248	0	0
22	13.03	-14.03.21 10:00	20794,7	10,3	392,5	237	237	0	0
23	14.03	-15.03.21 10:00	20818,7	13,6	396,1	167	167	0	0
24	15.03	-16.03.21 10:00	20842,7	11,9	391,4	282	282	0	0
25	16.03	-17.03.21 10:00	20866,7	15,0	393,6	206	206	0	0
26	17.03	-18.03.21 10:00*	20890,7	17,4	398,5	106	106	1	0
27	18.03	-19.03.21 10:00	20914,7	14,6	408,0	123	123	0	0
28	19.03	-20.03.21 10:00	20938,7	14,3	396,8	165	165	0	0
29	20.03	-21.03.21 10:00	20962,7	14,2	391,4	205	205	0	0
30	21.03	-22.03.21 10:00	20986,7	17,1	402,9	133	133	0	0
31	22.03	-23.03.21 10:00	21010,7	16,0	414,7	123	123	0	0
32	23.03	-24.03.21 10:00	21034,7	15,3	398,8	174	174	0	0
33	24.03	-25.03.21 10:00*	21038,7	16,5	393,6	34	34	1200	0

ИТОГ за период (20.02.21 10:00 - 25.03.21 10:00)

V _{су} (33) м3	V _{ру} (33) м3	T _{ср.сут} °С	P _{ср.сут} кПа
----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

29603

7315

8,9

392,31

PIN-код 7120 3231303030300100

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Предприятие-владелец: ГБПОУ "КУОР" гостиничный комплекс

Счетчик газа Ирвис-РС4М № 1698; регистратор РИ-5-470; адр. 98, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП № 1698

Типа НС0 - нет заполнения архива - длительность 1202 мин - обусловлено событиями:
Выключение питания

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - не зафиксировано

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

Типа НС4 - события, не препятствующие измерениям - обусловлено событиями:
Нет расхода

PIN-код 7120 3231303030300100

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
