

Поставщик:
Потребитель: МУП "Прометей"

Прибор: Корректор ЕК260 № 80318668

Объект: Узел учёта газа

Место установки:

Начало дня приборное: 10:00:00

Начало дня программное: 10:00:00

Период отчёта: с 31.05.2020 10:00:00 по 01.07.2020 10:00:00

Поток: 1

Посуточный отчёт

Конец интервала	Враб.общ., [м3] (потребление)	Вст.общ., [м3] (потребление)	P, [бар]	T, [°C]	К кор.
01.06.20 10:00	226,0000	2864,9578	5,8890	22,23	5,84820
02.06.20 10:00	166,0000	2284,6236	5,7975	19,74	5,80704
03.06.20 10:00	168,0000	2162,0357	5,7486	18,10	5,79385
04.06.20 10:00	170,0000	2267,2556	5,9057	18,70	5,93973
05.06.20 10:00	156,0000	2113,6049	5,9093	18,92	5,93920
06.06.20 10:00	153,0000	2079,6417	5,9032	20,80	5,89307
07.06.20 10:00	146,0000	1981,4677	5,9003	22,78	5,84840
08.06.20 10:00	145,0000	1976,0926	5,8997	24,52	5,81177
09.06.20 10:00	141,0000	1879,6526	5,9060	24,75	5,81419
10.06.20 10:00	97,0000	1344,1930	5,9010	26,77	5,76769
11.06.20 10:00	20,0000	270,9468	5,2025	29,23	5,02925
12.06.20 10:00	0,0000	0,0000	2,4662	29,00	2,36527
13.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,2603	27,59	1,21288
14.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,2104	21,97	1,18709
15.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,1814	20,17	1,16574
16.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,1672	21,52	1,14635
17.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,1544	23,04	1,12785
18.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,1336	22,34	1,11015
19.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,1064	18,42	1,09813
20.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,0943	18,03	1,08756
21.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,0922	20,29	1,07704
22.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,0771	19,05	1,06658
23.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,0647	17,51	1,06001
24.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,0634	18,91	1,05350
25.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,0578	19,59	1,04549
26.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,0460	18,02	1,03949
27.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,0395	17,46	1,03501
28.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,0329	17,21	1,02931
29.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,0237	15,92	1,02466
30.06.20 10:00	0,0000	0,0000	1,0207	16,00	1,02144
01.07.20 10:00	0,0000	0,0000	1,0196	16,74	1,01762
Итого:	1588,0000	21224,4720	2,8153	20,82	

Примечание: в интервалах, затенённых серым цветом, содержатся сообщения о начале или завершении нештатных ситуаций.

ИТОГИ ПО ОТЧЁТУ

Суммарный рабочий объём [м3]: V = 1588,0000

Суммарный стандартный объём [м3]: Vст. = 21224,4720

Среднее давление [бар]: P = 2,8153

Средняя температура [°C]: T = 20,8174

Представитель поставщика: _____ //

Ответственный за учёт: _____ //

Ответственный за прибор: _____ //