

Поставщик:
Потребитель: МУП "ПРОМЕТЕЙ"

Прибор: Корректор ЕК260 № 80318668

Объект: Узел учёта газа
Место установки: МУП "ПРОМЕТЕЙ"

Начало дня приборное: 10:00:00

Начало дня программное: 10:00:00

Период отчёта: с 01.01.2021 10:00:00 по 02.02.2021 10:00:00

Суточный отчёт

Дата	Ураб.общ., [м3] (потребление)	Вст.общ., [м3] (потребление)	P, [бар]	T, [°C]	K кор.
01.01.21	1562,0000	9527,1480	5,6921	1,61	6,09830
02.01.21	1561,0000	9520,2433	5,6938	1,66	6,09911
03.01.21	1560,0000	9516,4877	5,7029	2,04	6,10003
04.01.21	4852641,0000	41108,1161	5,4657	-9,61	5,85079
05.01.21	1558,0000	9520,5988	5,6994	1,45	6,11010
06.01.21	1559,0000	9524,3493	5,6965	1,38	6,10856
07.01.21	1553,0000	9448,1354	5,6912	2,19	6,08386
08.01.21	1546,0000	9370,3783	5,6917	3,12	6,06270
09.01.21	1544,0000	9365,2900	5,6873	2,78	6,06561
10.01.21	1802,0000	10793,9689	5,6263	2,35	6,00929
11.01.21	1928,0000	11515,8195	5,5965	1,67	5,99256
12.01.21	1994,0000	11931,9030	5,5985	1,27	6,00392
13.01.21	2037,0000	12162,3391	5,5816	1,38	5,98291
14.01.21	1966,0000	11679,8286	5,5788	2,32	5,95826
15.01.21	1886,0000	11131,4011	5,5793	3,50	5,93178
16.01.21	1850,0000	10944,0246	5,5940	3,29	5,95245
17.01.21	1816,0000	10799,1202	5,6027	2,62	5,97745
18.01.21	1841,0000	10955,0271	5,6082	2,47	5,98688
19.01.21	1871,0000	11106,7884	5,5916	2,57	5,96643
20.01.21	1885,0000	11202,0059	5,5899	2,22	5,97262
21.01.21	1899,0000	11298,2055	5,5856	1,92	5,97493
22.01.21	1970,0000	11772,4606	5,5790	0,71	5,99562
23.01.21	4887299,0000	37159,2564	5,3434	-10,81	5,74510
24.01.21	1916,0000	11375,5907	5,6065	3,04	5,97177
25.01.21	1634,0000	9815,1055	5,6636	3,61	6,02073
26.01.21	1375,0000	8361,3073	5,7090	4,43	6,05089
27.01.21	4893833,0000	14082,5018	5,4625	-7,63	5,80108
28.01.21	1548,0000	9362,1072	5,6865	3,49	6,04833
29.01.21	1528,0000	9281,4175	5,6864	2,38	6,07410
30.01.21	1541,0000	9341,3861	5,6854	2,84	6,06228
31.01.21	790,0000	4788,6627	5,6786	2,54	6,06186
01.02.21	—	—	—	—	—
Итого:	14681293,0000	377760,9746	5,6211	1,25	

Примечание: в интервалах, затенённых серым цветом, содержатся сообщения о начале или завершении нештатных ситуаций.

ИТОГИ ПО ОТЧЁТУ

Суммарный рабочий объём [м3]: V = 14681293,0000
Суммарный стандартный объём [м3]: Vст. = 377760,9746
Среднее давление [бар]: P = 5,6211
Средняя температура [°C]: T = 1,2515

Представитель поставщика: _____ / _____ /

Ответственный за учёт: _____ / _____ /

Ответственный за прибор: _____ / _____ /