

Testo AG  
Celsiusstraße 2  
79822 Titisee-Neustadt  
www.testo.com  
11 февр. 17:13:03  
2020 г.

## ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ

Тдг	44,8	°C
NO	5	ppm
O2	6,4	%
CO	4	ppm
lambda	1,44	
CO2	8,27	%
ρКПД	102,7	%
NOx	5	ppm
Татм	14,4	°C
уКПД	98,4	%
Тросы	44,8	°C
атмCO	-	ppm
атмCO2	-	ppm
Тип	testo 330LL-1	
Номер прибора	02159839	
Версия прошивки	2.16	
Last service	14 мая 2019 г.	
Дата калибровки	22 авг. 2018 г.	
Сажевый насос		
Папка	FOLDER	
Место замера	LOCATION	
Топливо	Пр.Газ	
CO2 max	11,9	%
O2 ref	3,0	%
Тип измерений	Дымовые Газы	
Дата/Время	11 февр. 2020 г. 17:14:38	