

Testo AG
Celsiusstraße 2
79822 Titisee-Neustadt
www.testo.com
16 янв. 15:49:18
2020 г.

ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ

Тдг	115,7	°C
NO	92	ppm
O2	3,3	%
CO	2	ppm
lambda	1,19	
CO2	10,03	%
рКПД	95,9	%
NOx	97	ppm
Татм	26,7	°C
уКПД	95,9	%
Тросы	57,2	°C
атмCO	-	ppm
атмCO2	-	ppm
Тип	testo 330LL-1	
Номер прибора	02159839	
Версия прошивки	2.16	
Last service	14 мая 2019 г.	
Дата калибровки	22 авг. 2018 г.	
Сажевый насос		
Папка	FOLDER	
Место замера	LOCATION	
Топливо	Пр.Газ	
CO2 max	11,9	%
O2 ref	3,0	%
Тип измерений	Дымовые Газы	
Дата/Время	16 янв. 2020 г. 15:49:55	