

Сохранен 23.11.21 в 06:59:38

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 26011; регистратор РИ-5-968; адр. 11, 4800 бит/с

ПП1 №26011; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= 0,5 ... Qнаиб.раб.усл.= 230,3

Диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 250;

Диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: E9D7AA9E346D

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: Газ природный. Метод расчета GERG91 ГОСТ 30319.2-2015.

Состав: N2,% 3,53; CO2,% 3,73; плотность, кг/м3 0,7.

Договорные параметры: P дог., кПа 101; T дог., °С 20,149994;

Q дог.= 0 м3/ч; Контрактный час 10; Начало месяца 1-е число;

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода Vсу=574645 м3; Vру=577389 м3

на момент конца отчетного периода Vсу=* м3; Vру=* м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	НС 0123	Vсу м3	Тнар ч
1	23.10	-24.10.21 10:00	282	282	0	24,0		574645	51604,2
2	24.10	-25.10.21 10:00	286	286	0	24,0	2	574931	51628,2
3	25.10	-26.10.21 10:00	289	289	0	24,0		575220	51652,2
4	26.10	-27.10.21 10:00	306	306	0	24,0		575526	51676,2
5	27.10	-28.10.21 10:00	301	301	0	24,0		575827	51700,2
6	28.10	-29.10.21 10:00	301	301	0	24,0		576128	51724,2
7	29.10	-30.10.21 10:00	313	313	0	24,0		576441	51748,2
8	30.10	-31.10.21 10:00	316	316	0	24,0		576757	51772,2
9	31.10	-01.11.21 10:00	306	306	0	24,0		577063	51796,2
10	01.11	-02.11.21 10:00	328	328	0	24,0		577391	51820,2
11	02.11	-03.11.21 10:00	332	332	0	24,0		577723	51844,2
12	03.11	-04.11.21 10:00	337	337	0	24,0		578060	51868,2
13	04.11	-05.11.21 10:00	338	338	0	24,0		578398	51892,2
14	05.11	-06.11.21 10:00	326	326	0	24,0		578724	51916,2
15	06.11	-07.11.21 10:00	324	324	0	24,0		579048	51940,2
16	07.11	-08.11.21 10:00	317	317	0	24,0		579365	51964,2
17	08.11	-09.11.21 10:00	308	308	0	24,0		579673	51988,2
18	09.11	-10.11.21 10:00	305	305	0	24,0		579978	52012,2
19	10.11	-11.11.21 10:00	307	307	0	24,0		580285	52036,2
20	11.11	-12.11.21 10:00	326	326	0	24,0		580611	52060,2
21	12.11	-13.11.21 10:00	315	315	0	24,0		580926	52084,2
22	13.11	-14.11.21 10:00	318	318	0	24,0		581244	52108,2
23	14.11	-15.11.21 10:00	333	333	0	24,0		581577	52132,2
24	15.11	-16.11.21 10:00	350	350	0	24,0		581927	52156,2
25	16.11	-17.11.21 10:00	357	357	0	24,0		582284	52180,2
26	17.11	-18.11.21 10:00	391	391	0	24,0		582675	52204,2
27	18.11	-19.11.21 10:00	426	426	0	24,0		583101	52228,2
28	19.11	-20.11.21 10:00	453	453	0	24,0		583554	52252,2
29	20.11	-21.11.21 10:00	446	446	0	24,0		584000	52276,2
30	21.11	-22.11.21 10:00	433	433	0	24,0		584433	52300,2
31	22.11	-23.11.21 10:00							
32	23.11	-24.11.21 10:00							

ИТОГ за период (23.10.21 00:00 - 24.11.21 00:00)

Итог м3	Vсу м3	Vнс м3	Vнс2 м3	Vптп м3	Твкл сут	Тнс0 мин	Тнс1 мин
10070	10070	0	0	0	32,0	0	0

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сохранен 23.11.21 в 06:59:38

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 26011; регистратор РИ-5-968; адр. 11, 4800 бит/с
ПП1 №26011; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	тср/сут °С	Рср/су т кПа	Вптп сут м3	Вру м3/сут	Вру м3	Тнс0 мин	Тнс1 мин
1	23.10	-24.10.21 10:00	51604,2	28,0	101,87	0,0	289	577389	0	0
2	24.10	-25.10.21 10:00	51628,2	27,5	101,80	0,0	293	577682	0	0
3	25.10	-26.10.21 10:00	51652,2	26,5	101,85	0,0	293	577975	0	0
4	26.10	-27.10.21 10:00	51676,2	23,8	102,87	0,0	306	578281	0	0
5	27.10	-28.10.21 10:00	51700,2	24,5	102,41	0,0	303	578584	0	0
6	28.10	-29.10.21 10:00	51724,2	25,1	101,68	0,0	305	578889	0	0
7	29.10	-30.10.21 10:00	51748,2	22,7	103,04	0,0	311	579200	0	0
8	30.10	-31.10.21 10:00	51772,2	23,3	102,30	0,0	317	579517	0	0
9	31.10	-01.11.21 10:00	51796,2	25,1	102,39	0,0	308	579825	0	0
10	01.11	-02.11.21 10:00	51820,2	20,1	102,81	0,0	323	580148	0	0
11	02.11	-03.11.21 10:00	51844,2	19,5	104,79	0,0	321	580469	0	0
12	03.11	-04.11.21 10:00	51868,2	20,0	105,07	0,0	325	580794	0	0
13	04.11	-05.11.21 10:00	51892,2	20,2	104,57	0,0	328	581122	0	0
14	05.11	-06.11.21 10:00	51916,2	22,5	103,99	0,0	321	581443	0	0
15	06.11	-07.11.21 10:00	51940,2	23,1	102,92	0,0	322	581765	0	0
16	07.11	-08.11.21 10:00	51964,2	23,7	102,10	0,0	319	582084	0	0
17	08.11	-09.11.21 10:00	51988,2	24,1	102,64	0,0	308	582392	0	0
18	09.11	-10.11.21 10:00	52012,2	24,5	101,64	0,0	309	582701	0	0
19	10.11	-11.11.21 10:00	52036,2	24,2	102,40	0,0	308	583009	0	0
20	11.11	-12.11.21 10:00	52060,2	21,1	102,66	0,0	323	583332	0	0
21	12.11	-13.11.21 10:00	52084,2	22,5	101,86	0,0	316	583648	0	0
22	13.11	-14.11.21 10:00	52108,2	22,8	101,04	0,0	323	583971	0	0
23	14.11	-15.11.21 10:00	52132,2	20,7	102,18	0,0	330	584301	0	0
24	15.11	-16.11.21 10:00	52156,2	17,3	103,13	0,0	341	584642	0	0
25	16.11	-17.11.21 10:00	52180,2	16,6	101,95	0,0	351	584993	0	0
26	17.11	-18.11.21 10:00	52204,2	16,8	102,09	0,0	384	585377	0	0
27	18.11	-19.11.21 10:00	52228,2	15,2	103,18	0,0	410	585787	0	0
28	19.11	-20.11.21 10:00	52252,2	20,2	102,53	0,0	448	586235	0	0
29	20.11	-21.11.21 10:00	52276,2	20,0	101,42	0,0	445	586680	0	0
30	21.11	-22.11.21 10:00	52300,2	22,1	99,49	0,0	444	587124	0	0
31	22.11	-23.11.21 10:00								
32	23.11	-24.11.21 10:00								

ИТОГ за период (23.10.21 00:00 - 24.11.21 00:00)

V м3	Вру м3	Тср/сут °С	Рср/сут кПа
10070	10024	22,1	102,488

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сохранен 23.11.21 в 06:59:38

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 26011; регистратор РИ-5-968; адр. 11, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 №26011

Типа НС0 - нет заполнения архива - не зафиксировано

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - обусловлено событиями:

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям:

Нет расхода

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
