

Testo AG
Celsiusstraße 2
79822 Titisee-Neustadt
www.testo.com
16 янв. 14:54:59
2020 г.

ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ

| | | |
|-----------------|--------------------------|-----|
| Тдг | 116,4 | °C |
| NO | 86 | ppm |
| O2 | 3,9 | % |
| CO | 3 | ppm |
| lambda | 1,23 | |
| CO2 | 9,69 | % |
| рКПД | 95,7 | % |
| NOx | 90 | ppm |
| Татм | 26,9 | °C |
| уКПД | 95,7 | % |
| Тросы | 56,7 | °C |
| атмСО | - | ppm |
| атмСО2 | - | ppm |
| Тип | testo 330LL-1 | |
| Номер прибора | 02159839 | |
| Версия прошивки | 2.16 | |
| Last service | 14 мая 2019 г. | |
| Дата калибровки | 22 авг. 2018 г. | |
| Сажевый насос | | |
| Папка | FOLDER | |
| Место замера | LOCATION | |
| Топливо | Пр.Газ | |
| CO2 max | 11,9 | % |
| O2 ref | 3,0 | % |
| Тип измерений | Дымовые Газы | |
| Дата/Время | 16 янв. 2020 г. 14:55:36 | |