

Testo AG
Celsiusstraße 2
79822 Titisee-Neustadt
www.testo.com
11 февр. 17:15:07
2020 г.

ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ

Тдг	57,5	°C
NO	16	ppm
O2	4,9	%
CO	53	ppm
lambda	1,30	
CO2	9,12	%
ρКПД	97,9	%
NOx	17	ppm
Татм	15,7	°C
уКПД	97,9	%
Тросы	54,4	°C
атмCO	-	ppm
атмCO2	-	ppm
Тип	testo 330LL-1	
Номер прибора	02159839	
Версия прошивки	2.16	
Last service	14 мая 2019 г.	
Дата калибровки	22 авг. 2018 г.	
Сажевый насос		
Папка	FOLDER	
Место замера	LOCATION	
Топливо	Пр.Газ	
CO2 max	11,9	%
O2 ref	3,0	%
Тип измерений	Дымовые Газы	
Дата/Время	11 февр. 2020 г. 17:16:40	