

Оборудование	Navien Deluxe 40K
Серийный номер	8541F1820583218
Дата пуска в эксплуатацию	2018
Адрес котельной установки	Курган, ул. Омская 171

Защита от импульсных скачков отсутствует	Стабилизатор отсутствует	Напряжение на котле 232	Заземление = 0 (между нейтралью и нулем)	Диспетчеризация Отсутствует
Котловой контур заправлен: Незамерзающая жидкость	Общая жесткость воды (1 °Ж = 1 мг-экв/л) = 504	Водородный показатель pH (8-9,5 ед): 8,32	Резервный котел Есть газовый	Давление в расширительном баке 0,9

Протокол пуска оборудования

Значения настройки и результаты измерений	Первичный ввод в эксплуатацию	Предельно допустимые значения
Давление теплоносителя котлового контура	бар	Нет данных
Статическое давление газа (давление присоединения)	мбар	20,5
Динамическое давление газа (давление истечения)	мбар	19,8
Давление на горелку минимальное	мбар	1,7
Давление на горелку максимальное	мбар	8,5
Расход газа на минимальной мощности	м. куб.	Нет данных
Расход газа на максимальной мощности	м. куб.	Нет данных
Содержание окиси углерода в продуктах сгорания CO		
при мин. тепловой мощности	ppm	Нет данных
при макс. тепловой мощности	ppm	Нет данных
Ток ионизации		
при мин. тепловой мощности	мкА	5
		$I_{max} \Rightarrow 2,0$

Сервисный инженер
Комогорцев Дмитрий
kdv@ttepla.com