



1. Положение переключателей для вариантов применения "пар-вода" указано в таблице 1.

Режим	Замкнуть контактные площадки
Пар	66 и 67, 69 и 70, 72 и 73, 75 и 76
Вода	65 и 67, 68 и 70, 71 и 73, 74 и 76

2. После проверки наличия и необходимой величины питающих напряжений соответственно замкнуть контактные площадки 20 и 21, 22 и 23, 24 и 25, 26 и 27, 28 и 29, 30 и 31.

перепримен.
Справа №
Подп. и дата
Взам. инв. №
Ине. № дубл.
Ине. № подл.

КСУБ 001.001.14.00.00-01 ЭЗ				Плата обработки информации		
Изм/Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Красильникова					
Пров.	Алексеев					
Т.контр.	Шуйская					
Нач. отд.	Сухинин					
Н.контр.	Калашникова					
Утв.	Тарасов					
				Лист: 1		Листов: 1
				ОАО БКМЗ		