

Testo AG
Celsiusstraße 2
79822 Titisee-Neustadt
www.testo.com
28 дек. 11:39:15
2019 г.

ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ

Тдг	40,8	°C
NO	6	ppm
O2	6,5	%
CO	1	ppm
lambda	1,45	
CO2	8,22	%
ρКПД	105,8	%
NOx	6	ppm
Татм	24,1	°C
уКПД	99,1	%
Тросы	40,8	°C
атмCO	-	ppm
атмCO2	-	ppm
Тип	testo 330LL-1	
Номер прибора	02159839	
Версия прошивки	2.16	
Last service	14 мая 2019 г.	
Дата калибровки	22 авг. 2018 г.	
Сажевый насос		
Папка	FOLDER	
Место замера	LOCATION	
Топливо	Пр.Газ	
CO2 max	11,9	%
O2 ref	3,0	%
Тип измерений	Дымовые Газы	
Дата/Время	28 дек. 2019 г. 11:39:49	