

Сформирован 20.12.2021 в 11:20:35 (ПК-Флэш | Версия ПО RiCom - 0.5.0.7)

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4М-Ультра № 28332; регистратор РИ-5-968; адр. 32, 4800 бит/с
ПП1 № 28332; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= 0,5 ... Qнаиб.раб.усл.= 98,8

диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 1000;

диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: 27B032952F37

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: Газ природный; метод расчета K: ГОСТ 30319.2-2015.

Состав: N2,% 1,3 ; CO2,% 0,3 ; плотность, кг/м3 0,7.

Договорные параметры: P дог., кПа 101; T дог., °С 20;

Q дог.= 0 м3/ч; Контрактный час 10; Начало месяца 1-е число;

Отчетный период НЕ завершен, Tнар 26202,2

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода: Vсу=540722 м3; Vру=76814 м3

на момент конца отчетного периода: Vсу=* м3; Vру=* м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	CRC сут	НС 0123	Vсу м3	Tнар ч
1	20.11	-21.11.21 10:00	884	884	0	24,0	A0E9274B		541606	26226,2
2	21.11	-22.11.21 10:00	843	843	0	24,0	3B036FF8		542449	26250,2
3	22.11	-23.11.21 10:00	787	787	0	24,0	4449934E		543236	26274,2
4	23.11	-24.11.21 10:00	857	857	0	24,0	1394FF71		544093	26298,2
5	24.11	-25.11.21 10:00	936	936	0	24,0	E26D33B8		545029	26322,2
6	25.11	-26.11.21 10:00	951	951	0	24,0	EB00524C		545980	26346,2
7	26.11	-27.11.21 10:00	888	888	0	24,0	29385744		546868	26370,2
8	27.11	-28.11.21 10:00	855	855	0	24,0	020C132D		547723	26394,2
9	28.11	-29.11.21 10:00	926	926	0	24,0	D9E68F2E		548649	26418,2
10	29.11	-30.11.21 10:00	904	904	0	24,0	06F9350B		549553	26442,2
11	30.11	-01.12.21 10:00	844	844	0	24,0	254C5F58		550397	26466,2
12	01.12	-02.12.21 10:00	721	721	0	24,0	71AE9F23		551118	26490,2
13	02.12	-03.12.21 10:00	759	759	0	24,0	7ED2A7F4		551877	26514,2
14	03.12	-04.12.21 10:00	777	777	0	24,0	A6E7BAC7		552654	26538,2
15	04.12	-05.12.21 10:00	755	755	0	24,0	8597117E		553409	26562,2
16	05.12	-06.12.21 10:00	771	771	0	24,0	DBEF1C7C		554180	26586,2
17	06.12	-07.12.21 10:00	884	884	0	24,0	6F07C7E7		555064	26610,2
18	07.12	-08.12.21 10:00	1003	1003	0	24,0	8C1F38F9		556067	26634,2
19	08.12	-09.12.21 10:00	980	980	0	24,0	91CEB57B		557047	26658,2
20	09.12	-10.12.21 10:00	955	955	0	24,0	9A47B9D4		558002	26682,2
21	10.12	-11.12.21 10:00	955	955	0	24,0	FC037563		558957	26706,2
22	11.12	-12.12.21 10:00	988	988	0	24,0	BF5B50DA		559945	26730,2
23	12.12	-13.12.21 10:00	1015	1015	0	24,0	97C7B377		560960	26754,2
24	13.12	-14.12.21 10:00	960	960	0	24,0	99D7960F		561920	26778,2
25	14.12	-15.12.21 10:00	884	884	0	24,0	079C6489		562804	26802,2
26	15.12	-16.12.21 10:00	822	822	0	24,0	489F240A		563626	26826,2
27	16.12	-17.12.21 10:00	833	833	0	24,0	5495EF9A		564459	26850,2
28	17.12	-18.12.21 10:00	814	814	0	24,0	D285D758		565273	26874,2
29	18.12	-19.12.21 10:00	803	803	0	24,0	F3B84CA2		566076	26898,2
30	19.12	-20.12.21 10:00	804	804	0	24,0	E7121492		566880	26922,2
31	20.12	-21.12.21 10:00*								

0

ИТОГ за период (20.11.21 10:00 - 21.12.21 10:00)

CRC 4FADB33B

Итог м3	Vсу (31) м3	Vнс (31) м3	Vнс2 (31) м3	Vптп (31) м3	Твкл (31) сут	Tнс0 (31) МИН	Tнс1 (31) МИН
26158	26158	0	0	0	30,0	1440	0

PIN-код 4494

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сформирован 20.12.2021 в 11:20:35 (ПК-Флэш | Версия ПО RiCom - 0.5.0.7)

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4М-Ультра № 28332; регистратор РИ-5-968; адр. 32, 4800 бит/с
ПП1 № 28332; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	t _{ср} /сут °С	Р _{ср} /сут кПа	V _{птп} сут м3	V _{ру} м3/сут	V _{ру} м3	Тнс0 мин	Тнс1 мин
1	20.11	-21.11.21 10:00	26226,2	-4,5	672,45	0	120	76934	0	0
2	21.11	-22.11.21 10:00	26250,2	-1,1	667,90	0	117	77051	0	0
3	22.11	-23.11.21 10:00	26274,2	-0,9	669,28	0	109	77160	0	0
4	23.11	-24.11.21 10:00	26298,2	-3,5	670,67	0	118	77278	0	0
5	24.11	-25.11.21 10:00	26322,2	-6,4	673,77	0	126	77404	0	0
6	25.11	-26.11.21 10:00	26346,2	-8,2	670,45	0	127	77531	0	0
7	26.11	-27.11.21 10:00	26370,2	-4,6	671,25	0	121	77652	0	0
8	27.11	-28.11.21 10:00	26394,2	-3,7	671,76	0	117	77769	0	0
9	28.11	-29.11.21 10:00	26418,2	-5,3	671,62	0	126	77895	0	0
10	29.11	-30.11.21 10:00	26442,2	-5,4	670,70	0	122	78017	0	0
11	30.11	-01.12.21 10:00	26466,2	-2,4	670,07	0	117	78134	0	0
12	01.12	-02.12.21 10:00	26490,2	1,8	668,51	0	101	78235	0	0
13	02.12	-03.12.21 10:00	26514,2	-0,4	668,18	0	105	78340	0	0
14	03.12	-04.12.21 10:00	26538,2	-1,4	669,09	0	108	78448	0	0
15	04.12	-05.12.21 10:00	26562,2	0,4	669,80	0	105	78553	0	0
16	05.12	-06.12.21 10:00	26586,2	0,2	669,42	0	107	78660	0	0
17	06.12	-07.12.21 10:00	26610,2	-5,2	669,02	0	120	78780	0	0
18	07.12	-08.12.21 10:00	26634,2	-10,0	669,28	0	134	78914	0	0
19	08.12	-09.12.21 10:00	26658,2	-9,7	670,08	0	131	79045	0	0
20	09.12	-10.12.21 10:00	26682,2	-7,3	670,71	0	129	79174	0	0
21	10.12	-11.12.21 10:00	26706,2	-6,5	669,53	0	129	79303	0	0
22	11.12	-12.12.21 10:00	26730,2	-6,9	669,38	0	134	79437	0	0
23	12.12	-13.12.21 10:00	26754,2	-7,7	669,40	0	137	79574	0	0
24	13.12	-14.12.21 10:00	26778,2	-6,6	669,17	0	130	79704	0	0
25	14.12	-15.12.21 10:00	26802,2	-3,7	669,05	0	121	79825	0	0
26	15.12	-16.12.21 10:00	26826,2	-2,5	668,48	0	114	79939	0	0
27	16.12	-17.12.21 10:00	26850,2	-3,1	667,65	0	114	80053	0	0
28	17.12	-18.12.21 10:00	26874,2	-2,2	667,84	0	113	80166	0	0
29	18.12	-19.12.21 10:00	26898,2	-1,5	667,99	0	111	80277	0	0
30	19.12	-20.12.21 10:00	26922,2	-0,9	666,64	0	112	80389	0	0
31	20.12	-21.12.21 10:00*								

ИТОГ за период (20.11.21 10:00 - 21.12.21 10:00)

V (31) м3	V _{ру} (31) м3	T _{ср} /сут °С	P _{ср} /сут кПа
26158	3575	-4,0	669,639

PIN-код 4494

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4М-Ультра № 28332; регистратор РИ-5-968; адр. 32, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 № 28332

Типа НС0 - нет заполнения архива - длительность 1440 мин - обусловлено событиями:
Выключение питания

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - не зафиксировано

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям:

Нет расхода

PIN-код 4494

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
