

Поставщик:
Потребитель: МУП "Прометей"

Прибор: Корректор ЕК260 № 80318668

Объект: Узел учёта газа

Место установки:

Начало дня приборное: 10:00:00

Начало дня программное: 10:00:00

Период отчёта: с 30.11.2019 10:00:00 по 31.12.2019 10:00:00

Поток: 1

Посуточный отчёт

Конец интервала	Враб.общ., [м3] (потребление)	Вст.общ., [м3] (потребление)	P, [бар]	T, [°C]	К кор.
01.12.19 10:00	1652,0000	10051,5667	5,7626	5,48	6,08440
02.12.19 10:00	1647,0000	9989,1668	5,7498	5,73	6,06502
03.12.19 10:00	1647,0000	9943,5678	5,7451	6,71	6,03736
04.12.19 10:00	1650,0000	10008,5608	5,7569	6,02	6,06589
05.12.19 10:00	1604,0000	9721,1623	5,7232	6,30	6,02363
06.12.19 10:00	1640,0000	9934,0915	5,7445	5,82	6,05727
07.12.19 10:00	1630,0000	9828,4409	5,7394	6,78	6,02963
08.12.19 10:00	1628,0000	9817,5846	5,7519	7,33	6,03042
09.12.19 10:00	1627,0000	9857,3450	5,7607	6,50	6,05896
10.12.19 10:00	1573,0000	9541,5980	5,6199	6,52	5,91184
11.12.19 10:00	1627,0000	9858,7528	5,7593	6,39	6,05986
12.12.19 10:00	1627,0000	9841,2612	5,7505	6,45	6,04913
13.12.19 10:00	1627,0000	9857,1200	5,7532	6,14	6,05903
14.12.19 10:00	1632,0000	9908,8020	5,7540	5,62	6,07198
15.12.19 10:00	1641,0000	9977,2076	5,7616	5,62	6,08016
16.12.19 10:00	1654,0000	10070,6654	5,7589	5,12	6,08882
17.12.19 10:00	1634,0000	9928,3731	5,7569	5,56	6,07638
18.12.19 10:00	1627,0000	9876,3252	5,7513	5,56	6,07032
19.12.19 10:00	1621,0000	9820,0919	5,7435	5,73	6,05814
20.12.19 10:00	1621,0000	9810,2261	5,7372	5,68	6,05241
21.12.19 10:00	1617,0000	9778,7174	5,7274	5,43	6,04771
22.12.19 10:00	1619,0000	9819,6585	5,7367	5,08	6,06570
23.12.19 10:00	1644,0000	10007,4304	5,7476	4,65	6,08743
24.12.19 10:00	1628,0000	9872,9735	5,7466	5,60	6,06428
25.12.19 10:00	1624,0000	9827,2437	5,7502	6,32	6,05170
26.12.19 10:00	1617,0000	9802,2494	5,7541	6,03	6,06247
27.12.19 10:00	1619,0000	9851,4707	5,7539	5,04	6,08539
28.12.19 10:00	1585,0000	9663,2000	5,7527	4,50	6,09661
29.12.19 10:00	1470,0000	9013,5702	5,7631	4,14	6,11601
30.12.19 10:00	1516,0000	9291,0994	5,7609	3,50	6,12894
31.12.19 10:00	—	—	—	—	—
Итого:	48548,0000	294569,5229	5,7458	5,71	

Примечание: в интервалах, затенённых серым цветом, содержатся сообщения о начале или завершении нештатных ситуаций.

ИТОГИ ПО ОТЧЁТУ

Суммарный рабочий объём [м3]: V = 48548,0000

Суммарный стандартный объём [м3]: Vст. = 294569,5229

Среднее давление [бар]: P = 5,7458

Средняя температура [°C]: T = 5,7118

Представитель поставщика: _____ //

Ответственный за учёт: _____ //

Ответственный за прибор: _____ //