

Testo AG
Celsiusstraße 2
79822 Titisee-Neustadt
www.testo.com
11 февр. 11:54:38
2020 г.

ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ

| | | |
|-----------------|---------------------------|-----|
| Тдг | 227,9 | °C |
| NO | 25 | ppm |
| O2 | 6,1 | % |
| CO | 181 | ppm |
| lambda | 1,41 | |
| CO2 | 8,44 | % |
| ρКПД | 89,1 | % |
| NOx | 26 | ppm |
| Татм | 24,1 | °C |
| уКПД | 89,1 | % |
| Тросы | 54,2 | °C |
| атмCO | - | ppm |
| атмCO2 | - | ppm |
| Тип | testo 330LL-1 | |
| Номер прибора | 02159839 | |
| Версия прошивки | 2.16 | |
| Last service | 14 мая 2019 г. | |
| Дата калибровки | 22 авг. 2018 г. | |
| Сажевый насос | | |
| Папка | FOLDER | |
| Место замера | LOCATION | |
| Топливо | Пр.Газ | |
| CO2 max | 11,9 | % |
| O2 ref | 3,0 | % |
| Тип измерений | Дымовые Газы | |
| Дата/Время | 11 февр. 2020 г. 11:56:12 | |