

Поставщик:
Потребитель: МУП "Прометей"

Прибор: Корректор ЕК260 № 80318668

Объект: Узел учёта газа

Место установки:

Начало дня приборное: 10:00:00

Начало дня программное: 10:00:00

Период отчёта: с 31.01.2019 10:00:00 по 01.03.2019 10:00:00

Поток: 1

Посуточный отчёт

Конец интервала	Враб.общ., [м3] (потребление)	Вст.общ., [м3] (потребление)	P, [бар]	T, [°C]	K кор.
01.02.19 10:00	1653,0000	10155,0785	5,7545	2,34	6,14937
02.02.19 10:00	1654,0000	10142,7117	5,7584	3,22	6,13274
03.02.19 10:00	1648,0000	10123,7416	5,7608	2,94	6,14190
04.02.19 10:00	1665,0000	10247,7398	5,7490	2,06	6,14995
05.02.19 10:00	1723,0000	10600,1245	5,7356	1,33	6,15248
06.02.19 10:00	1824,0000	11174,9596	5,6894	1,58	6,09653
07.02.19 10:00	1880,0000	11512,8004	5,7082	1,24	6,12482
08.02.19 10:00	1870,0000	11474,4279	5,7136	0,95	6,13769
09.02.19 10:00	1795,0000	10978,9558	5,7249	2,34	6,11684
10.02.19 10:00	1735,0000	10639,0283	5,7456	2,64	6,13255
11.02.19 10:00	1687,0000	10315,4159	5,7496	3,65	6,11299
12.02.19 10:00	1447,0000	8911,2641	5,7982	4,16	6,15366
13.02.19 10:00	1447,0000	8926,7180	5,8066	3,88	6,16939
14.02.19 10:00	1482,0000	9143,5589	5,8000	3,54	6,17043
15.02.19 10:00	1534,0000	9431,0855	5,7774	3,37	6,14976
16.02.19 10:00	1528,0000	9386,0666	5,7652	3,23	6,13990
17.02.19 10:00	1513,0000	9260,8846	5,7616	3,85	6,12147
18.02.19 10:00	1508,0000	9228,4878	5,7609	4,10	6,11481
19.02.19 10:00	1506,0000	9207,1399	5,7613	3,83	6,12140
20.02.19 10:00	1511,0000	9257,5216	5,7654	3,89	6,12459
21.02.19 10:00	1520,0000	9370,0001	5,7778	2,75	6,16504
22.02.19 10:00	1511,0000	9300,6473	5,7834	3,39	6,15581
23.02.19 10:00	1418,0000	8740,7257	5,8030	3,91	6,16475
24.02.19 10:00	1417,0000	8735,3718	5,7983	3,66	6,16548
25.02.19 10:00	1427,0000	8802,3354	5,7938	3,30	6,16937
26.02.19 10:00	1506,0000	9258,0525	5,7739	3,34	6,14659
27.02.19 10:00	1523,0000	9373,8843	5,7696	2,77	6,15549
28.02.19 10:00	1520,0000	9330,9527	5,7677	3,36	6,13952
01.03.19 10:00	1450,0000	8896,1342	5,7659	3,44	6,13571
Итого:	45902,0000	281925,8150	5,7627	3,04	

Примечание: в интервалах, затенённых серым цветом, содержатся сообщения о начале или завершении нештатных ситуаций.

ИТОГИ ПО ОТЧЁТУ

Суммарный рабочий объём [м3]: V = 45902,0000

Суммарный стандартный объём [м3]: Вст. = 281925,8150

Среднее давление [бар]: P = 5,7627

Средняя температура [°C]: T = 3,0362

Представитель поставщика: _____ //

Ответственный за учёт: _____ //

Ответственный за прибор: _____ //