

Testo AG
Celsiusstraße 2
79822 Titisee-Neustadt
www.testo.com
26 мар. 12:33:53
2019 г.

ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ

Тдг	157,9	°C
NO	70	ppm
O2	4,1	%
CO	0	ppm
lambda	1,24	
CO2	9,58	%
рКПД	93,5	%
NOx	74	ppm
Татм	23,2	°C
уКПД	93,5	%
Тросы	56,0	°C
атмCO	-	ppm
атмCO2	-	ppm
Тип	testo 330LL-1	
Номер прибора	02159839	
Версия прошивки	2.16	
Last service	7 нояб. 2011 г.	
Дата калибровки	22 авг. 2018 г.	
Сажевый насос		
Папка	FOLDER	
Место замера	LOCATION	
Топливо	Пр.Газ	
CO2 max	11,9	%
O2 ref	3,0	%
Тип измерений	Дымовые Газы	
Дата/Время	26 мар. 2019 г. 12:38:05	