

Поставщик:
Потребитель: МУП "Прометей"

Прибор: Корректор ЕК260 № 80318668

Объект: Узел учёта газа

Место установки:

Начало дня приборное: 10:00:00

Начало дня программное: 10:00:00

Период отчёта: с 01.04.2019 10:00:00 по 01.05.2019 10:00:00

Поток: 1

Посуточный отчёт

| Конец интервала | Враб.общ., [м3] (потребление) | Вст.общ., [м3] (потребление) | P, [бар] | T, [°C] | K кор. |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------|----------|---------|---------|
| 02.04.19 10:00 | 1322,0000 | 8049,4376 | 5,7960 | 6,81 | 6,08948 |
| 03.04.19 10:00 | 1311,0000 | 8016,0166 | 5,8111 | 6,42 | 6,11477 |
| 04.04.19 10:00 | 1338,0000 | 8188,7563 | 5,8009 | 5,69 | 6,12093 |
| 05.04.19 10:00 | 1371,0000 | 8386,7463 | 5,8002 | 5,77 | 6,11822 |
| 06.04.19 10:00 | 1340,0000 | 8187,7429 | 5,8130 | 6,66 | 6,11146 |
| 07.04.19 10:00 | 1321,0000 | 8082,6738 | 5,8226 | 6,73 | 6,11993 |
| 08.04.19 10:00 | 1282,0000 | 7843,0754 | 5,8367 | 7,41 | 6,11930 |
| 09.04.19 10:00 | 1258,0000 | 7694,4494 | 5,8293 | 7,16 | 6,11731 |
| 10.04.19 10:00 | 1263,0000 | 7709,9169 | 5,8272 | 7,55 | 6,10613 |
| 11.04.19 10:00 | 1241,0000 | 7578,6006 | 5,8320 | 7,69 | 6,10792 |
| 12.04.19 10:00 | 1217,0000 | 7412,6296 | 5,8375 | 8,64 | 6,09187 |
| 13.04.19 10:00 | 1181,0000 | 7177,2844 | 5,8359 | 9,16 | 6,07823 |
| 14.04.19 10:00 | 1186,0000 | 7231,7684 | 5,8337 | 8,18 | 6,09834 |
| 15.04.19 10:00 | 1246,0000 | 7634,6109 | 5,8199 | 6,23 | 6,12865 |
| 16.04.19 10:00 | 1269,0000 | 7746,6036 | 5,8024 | 6,58 | 6,10179 |
| 17.04.19 10:00 | 1292,0000 | 7862,1402 | 5,7875 | 6,57 | 6,08618 |
| 18.04.19 10:00 | 1314,0000 | 8034,4410 | 5,7959 | 5,65 | 6,11648 |
| 19.04.19 10:00 | 1319,0000 | 8036,3232 | 5,8015 | 6,85 | 6,09458 |
| 20.04.19 10:00 | 1293,0000 | 7867,2635 | 5,8013 | 7,23 | 6,08570 |
| 21.04.19 10:00 | 1282,0000 | 7798,6585 | 5,8059 | 7,51 | 6,08403 |
| 22.04.19 10:00 | 1258,0000 | 7642,5879 | 5,8115 | 8,13 | 6,07600 |
| 23.04.19 10:00 | 1227,0000 | 7451,9760 | 5,8158 | 8,41 | 6,07396 |
| 24.04.19 10:00 | 1222,0000 | 7415,2031 | 5,8153 | 8,63 | 6,06849 |
| 25.04.19 10:00 | 1170,0000 | 7116,5797 | 5,8182 | 8,11 | 6,08337 |
| 26.04.19 10:00 | 1185,0000 | 7202,1457 | 5,8191 | 8,36 | 6,07870 |
| 27.04.19 10:00 | 1182,0000 | 7193,4958 | 5,8191 | 8,01 | 6,08660 |
| 28.04.19 10:00 | 1202,0000 | 7293,2064 | 5,8109 | 8,40 | 6,06905 |
| 29.04.19 10:00 | 1164,0000 | 7007,3772 | 5,8014 | 10,12 | 6,02001 |
| 30.04.19 10:00 | 1286,0000 | 7815,8026 | 5,7898 | 7,09 | 6,07667 |
| 01.05.19 10:00 | 105,0000 | 635,6464 | 5,7972 | 8,44 | 6,05350 |
| Итого: | 36647,0000 | 223313,1599 | 5,8130 | 7,47 | |

Примечание: в интервалах, затенённых серым цветом, содержатся сообщения о начале или завершении нештатных ситуаций.

ИТОГИ ПО ОТЧЁТУ

Суммарный рабочий объём [м3]: V = 36647,0000
Суммарный стандартный объём [м3]: Вст. = 223313,1599
Среднее давление [бар]: P = 5,8130
Средняя температура [°C]: T = 7,4723

Представитель поставщика: _____ //

Ответственный за учёт: _____ //

Ответственный за прибор: _____ //