

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4-Ультра № 25224; регистратор РИ-5-968; адр. 24, 4800 бит/с  
ПП1 № 25224; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= 0,5 ... Qнаиб.раб.усл.= 227,2

диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 1000;

диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: 0F043E78F92C

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: Газ природный; метод расчета K: NX-19.

Состав: N2,% 0,12 ; CO2,% 1,01 ; плотность, кг/м3 0,687.

Договорные параметры: P дог., кПа \*; T дог., °С \*;

Q дог.= \* м3/ч; Контрактный час \*; Начало месяца \*;

Отчетный период НЕ завершен, Tнар 3299,6

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода: Vсу=1147006 м3; Vру=170368 м3

на момент конца отчетного периода: Vсу=\* м3; Vру=\* м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	CRC сут	НС 0123	Vсу м3	Tнар ч
1	20.07	-21.07.21 10:00	85	85	0	24,0	86C2F18B		1147091	3323,6
2	21.07	-22.07.21 10:00	88	88	0	24,0	63BCADC0		1147179	3347,6
3	22.07	-23.07.21 10:00	81	81	0	24,0	C6BA5AC9		1147260	3371,6
4	23.07	-24.07.21 10:00	79	79	0	24,0	63E8A78E		1147339	3395,6
5	24.07	-25.07.21 10:00	87	87	0	24,0	280E4677		1147426	3419,6
6	25.07	-26.07.21 10:00	92	92	0	24,0	1DD3E2C5		1147518	3443,6
7	26.07	-27.07.21 10:00	91	91	0	24,0	A8CCC433		1147609	3467,6
8	27.07	-28.07.21 10:00	88	88	0	24,0	F98EFAA2		1147697	3491,6
9	28.07	-29.07.21 10:00	96	96	0	24,0	0EE8ECCA		1147793	3515,6
10	29.07	-30.07.21 10:00*	62	62	0	24,0	95B83760	2	1147855	3539,6
11	30.07	-31.07.21 10:00	75	75	0	24,0	C2F762E9		1147930	3563,6
12	31.07	-01.08.21 10:00	53	53	0	24,0	70FC2DC4		1147983	3587,6
13	01.08	-02.08.21 10:00	67	67	0	24,0	1E4289E1		1148050	3611,6
14	02.08	-03.08.21 10:00	67	67	0	24,0	06662991		1148117	3635,6
15	03.08	-04.08.21 10:00	66	66	0	24,0	2A46F0C8		1148183	3659,6
16	04.08	-05.08.21 10:00	93	93	0	24,0	E6135A20		1148276	3683,6
17	05.08	-06.08.21 10:00*	94	90	0	23,9	2F53647E	0	1148366	3707,5
18	06.08	-07.08.21 10:00	95	95	0	24,0	19BBF6CB		1148461	3731,5
19	07.08	-08.08.21 10:00	95	95	0	24,0	46E0B8FA		1148556	3755,5
20	08.08	-09.08.21 10:00	103	103	0	24,0	E23F40BE		1148659	3779,5
21	09.08	-10.08.21 10:00	101	101	0	24,0	749C1466		1148760	3803,5
22	10.08	-11.08.21 10:00*	101	101	0	24,0	FC0C9447	2	1148861	3827,5
23	11.08	-12.08.21 10:00*	96	96	0	24,0	9DB27C48	2	1148957	3851,5
24	12.08	-13.08.21 10:00	0	0	0	24,0	83EF3EE0		1148957	3875,5
25	13.08	-14.08.21 10:00	0	0	0	24,0	66DD8C00		1148957	3899,5
26	14.08	-15.08.21 10:00	0	0	0	24,0	D114851E		1148957	3923,5
27	15.08	-16.08.21 10:00*	0	0	0	24,0	E3716775	2	1148957	3947,5
28	16.08	-17.08.21 10:00*	1	1	0	24,0	73B4B001	2	1148958	3971,5
29	17.08	-18.08.21 10:00*	2	2	0	24,0	DDA90E78	2	1148960	3995,5
30	18.08	-19.08.21 10:00*	2	2	0	24,0	5FE3A3F9	2	1148962	4019,5
31	19.08	-20.08.21 10:00*	3	3	0	24,0	2E6A3128	2	1148965	4043,5
32	20.08	-21.08.21 10:00*						0		

ИТОГ за период (20.07.21 10:00 - 21.08.21 10:00)

CRC 88DD5397

Итог м3	Vсу (32) м3	Vнс (32) м3	Vнс2 (32) м3	Vптп (32) м3	Твкл (32) сут	Тнс0 (32) МИН	Тнс1 (32) МИН
1963	1959	4	0	0	31,0	1445	0

PIN-код 5313

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сформирован 20.08.2021 в 13:16:04 (ПК-Флэш | Версия ПО RiCom - 0.5.0.7)

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4-Ультра № 25224; регистратор РИ-5-968; адр. 24, 4800 бит/с  
ПП1 № 25224; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	t <sub>ср/сут</sub> °C	P <sub>ср/сут</sub> кПа	V <sub>птп сут</sub> м3	V <sub>ру</sub> м3/сут	V <sub>ру</sub> м3	Тнс0 мин	Тнс1 мин
1	20.07	-21.07.21 10:00	3323,6	36,0	686,78	0	13	170381	0	0
2	21.07	-22.07.21 10:00	3347,6	37,3	685,64	0	14	170395	0	0
3	22.07	-23.07.21 10:00	3371,6	39,8	685,40	0	12	170407	0	0
4	23.07	-24.07.21 10:00	3395,6	37,1	687,20	0	13	170420	0	0
5	24.07	-25.07.21 10:00	3419,6	33,5	688,39	0	13	170433	0	0
6	25.07	-26.07.21 10:00	3443,6	32,0	688,94	0	14	170447	0	0
7	26.07	-27.07.21 10:00	3467,6	32,9	688,99	0	14	170461	0	0
8	27.07	-28.07.21 10:00	3491,6	34,7	687,66	0	13	170474	0	0
9	28.07	-29.07.21 10:00	3515,6	31,5	688,39	0	15	170489	0	0
10	29.07	-30.07.21 10:00*	3539,6	32,3	684,28	0	9	170498	0	0
11	30.07	-31.07.21 10:00	3563,6	33,7	684,35	0	12	170510	0	0
12	31.07	-01.08.21 10:00	3587,6	36,9	686,02	0	8	170518	0	0
13	01.08	-02.08.21 10:00	3611,6	37,9	683,94	0	10	170528	0	0
14	02.08	-03.08.21 10:00	3635,6	36,1	684,55	0	11	170539	0	0
15	03.08	-04.08.21 10:00	3659,6	36,7	685,22	0	10	170549	0	0
16	04.08	-05.08.21 10:00	3683,6	37,8	684,54	0	14	170563	0	0
17	05.08	-06.08.21 10:00*	3707,5	38,5	683,36	0	14	170577	5	0
18	06.08	-07.08.21 10:00	3731,5	34,7	684,60	0	15	170592	0	0
19	07.08	-08.08.21 10:00	3755,5	33,8	685,31	0	15	170607	0	0
20	08.08	-09.08.21 10:00	3779,5	32,5	685,87	0	15	170622	0	0
21	09.08	-10.08.21 10:00	3803,5	31,4	691,03	0	16	170638	0	0
22	10.08	-11.08.21 10:00*	3827,5	30,4	692,83	0	15	170653	0	0
23	11.08	-12.08.21 10:00*	3851,5	28,8	692,33	0	14	170667	0	0
24	12.08	-13.08.21 10:00	3875,5	21,6	526,89	0	0	170667	0	0
25	13.08	-14.08.21 10:00	3899,5	21,4	361,92	0	0	170667	0	0
26	14.08	-15.08.21 10:00	3923,5	23,8	262,72	0	0	170667	0	0
27	15.08	-16.08.21 10:00*	3947,5	25,5	188,59	0	0	170667	0	0
28	16.08	-17.08.21 10:00*	3971,5	25,8	128,29	0	1	170668	0	0
29	17.08	-18.08.21 10:00*	3995,5	26,5	102,92	0	2	170670	0	0
30	18.08	-19.08.21 10:00*	4019,5	26,2	101,06	0	2	170672	0	0
31	19.08	-20.08.21 10:00*	4043,5	25,8	100,38	0	3	170675	0	0
32	20.08	-21.08.21 10:00*								

ИТОГ за период (20.07.21 10:00 - 21.08.21 10:00)

V (32) м3	V <sub>ру</sub> (32) м3	T <sub>ср/сут</sub> °C	P <sub>ср/сут</sub> кПа
--------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

1959

307

32,0

566,722

PIN-код 5313

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4-Ультра № 25224; регистратор РИ-5-968; адр. 24, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 № 25224

Типа НС0 - нет заполнения архива - длительность 1445 мин - обусловлено событиями:  
Выключение питания

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - обусловлено событиями:  
Q ниже допуска

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям:  
Нет расхода

PIN-код 5313

Представитель потребителя газа

---

Представитель поставщика газа

---