

Сохранен 25.10.21 в 12:49:45

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 26011; регистратор РИ-5-968; адр. 11, 4800 бит/с

ПП1 №26011; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= 0,5 ... Qнаиб.раб.усл.= 230,3

Диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 250;

Диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: E9D7AA9E346D

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: Газ природный. Метод расчета GERG91 ГОСТ 30319.2-2015.

Состав: N2,% 3,53; CO2,% 3,73; плотность, кг/м3 0,7.

Договорные параметры: P дог., кПа 101; T дог., °С 20,149994;

Q дог.= 0 м3/ч; Контрактный час 10; Начало месяца 1-е число;

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода Vсу=566910 м3; Vру=569601 м3

на момент конца отчетного периода Vсу=* м3; Vру=* м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	НС 0123	Vсу м3	Тнар ч
1	26.09	-27.09.21 10:00	305	305	0	24,0		566910	50956,2
2	27.09	-28.09.21 10:00	311	311	0	24,0		567221	50980,2
3	28.09	-29.09.21 10:00	305	305	0	24,0		567526	51004,2
4	29.09	-30.09.21 10:00	278	278	0	24,0	2	567804	51028,2
5	30.09	-01.10.21 10:00	279	279	0	24,0		568083	51052,2
6	01.10	-02.10.21 10:00	275	275	0	24,0		568358	51076,2
7	02.10	-03.10.21 10:00	272	272	0	24,0	2	568630	51100,2
8	03.10	-04.10.21 10:00	286	286	0	24,0		568916	51124,2
9	04.10	-05.10.21 10:00	287	287	0	24,0		569203	51148,2
10	05.10	-06.10.21 10:00	281	281	0	24,0		569484	51172,2
11	06.10	-07.10.21 10:00	276	276	0	24,0		569760	51196,2
12	07.10	-08.10.21 10:00	279	279	0	24,0		570039	51220,2
13	08.10	-09.10.21 10:00	297	297	0	24,0		570336	51244,2
14	09.10	-10.10.21 10:00	294	294	0	24,0		570630	51268,2
15	10.10	-11.10.21 10:00	307	307	0	24,0		570937	51292,2
16	11.10	-12.10.21 10:00	296	296	0	24,0		571233	51316,2
17	12.10	-13.10.21 10:00	284	284	0	24,0		571517	51340,2
18	13.10	-14.10.21 10:00	287	287	0	24,0		571804	51364,2
19	14.10	-15.10.21 10:00	284	284	0	24,0		572088	51388,2
20	15.10	-16.10.21 10:00	279	279	0	24,0		572367	51412,2
21	16.10	-17.10.21 10:00	282	282	0	24,0		572649	51436,2
22	17.10	-18.10.21 10:00	292	292	0	24,0		572941	51460,2
23	18.10	-19.10.21 10:00	278	278	0	24,0		573219	51484,2
24	19.10	-20.10.21 10:00	272	272	0	24,0		573491	51508,2
25	20.10	-21.10.21 10:00	282	282	0	24,0		573773	51532,2
26	21.10	-22.10.21 10:00	300	300	0	24,0		574073	51556,2
27	22.10	-23.10.21 10:00	290	290	0	24,0		574363	51580,2
28	23.10	-24.10.21 10:00	282	282	0	24,0		574645	51604,2
29	24.10	-25.10.21 10:00	286	286	0	24,0	2	574931	51628,2
30	25.10	-26.10.21 10:00							
31	26.10	-27.10.21 10:00							
32	27.10	-28.10.21 10:00							

ИТОГ за период (26.09.21 00:00 - 28.10.21 00:00)

Итог м3	Vсу м3	Vнс м3	Vнс2 м3	Vптп м3	Твкл сут	Тнс0 мин	Тнс1 мин
8326	8326	0	0	0	32,0	0	0

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сохранен 25.10.21 в 12:49:45

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 26011; регистратор РИ-5-968; адр. 11, 4800 бит/с
ПП1 №26011; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	tcp/сут °C	Pcp/су т кПа	Vптп сут м3	Vру м3/сут	Vру м3	Тнс0 мин	Тнс1 мин
1	26.09	-27.09.21 10:00	50956,2	24,7	102,86	0,0	307	569601	0	0
2	27.09	-28.09.21 10:00	50980,2	22,9	102,83	0,0	309	569910	0	0
3	28.09	-29.09.21 10:00	51004,2	24,3	102,58	0,0	306	570216	0	0
4	29.09	-30.09.21 10:00	51028,2	27,0	102,80	0,0	281	570497	0	0
5	30.09	-01.10.21 10:00	51052,2	27,5	102,69	0,0	282	570779	0	0
6	01.10	-02.10.21 10:00	51076,2	28,0	103,19	0,0	278	571057	0	0
7	02.10	-03.10.21 10:00	51100,2	28,1	103,19	0,0	275	571332	0	0
8	03.10	-04.10.21 10:00	51124,2	26,3	103,87	0,0	284	571616	0	0
9	04.10	-05.10.21 10:00	51148,2	25,9	104,66	0,0	284	571900	0	0
10	05.10	-06.10.21 10:00	51172,2	26,7	104,58	0,0	278	572178	0	0
11	06.10	-07.10.21 10:00	51196,2	28,0	104,65	0,0	275	572453	0	0
12	07.10	-08.10.21 10:00	51220,2	25,8	104,40	0,0	276	572729	0	0
13	08.10	-09.10.21 10:00	51244,2	26,3	103,49	0,0	297	573026	0	0
14	09.10	-10.10.21 10:00	51268,2	27,1	103,03	0,0	297	573323	0	0
15	10.10	-11.10.21 10:00	51292,2	24,8	103,48	0,0	306	573629	0	0
16	11.10	-12.10.21 10:00	51316,2	26,4	103,28	0,0	296	573925	0	0
17	12.10	-13.10.21 10:00	51340,2	28,0	103,64	0,0	287	574212	0	0
18	13.10	-14.10.21 10:00	51364,2	28,0	104,22	0,0	286	574498	0	0
19	14.10	-15.10.21 10:00	51388,2	28,1	104,27	0,0	285	574783	0	0
20	15.10	-16.10.21 10:00	51412,2	28,4	103,54	0,0	281	575064	0	0
21	16.10	-17.10.21 10:00	51436,2	27,3	102,95	0,0	284	575348	0	0
22	17.10	-18.10.21 10:00	51460,2	27,3	102,74	0,0	295	575643	0	0
23	18.10	-19.10.21 10:00	51484,2	28,7	102,28	0,0	284	575927	0	0
24	19.10	-20.10.21 10:00	51508,2	29,1	101,45	0,0	281	576208	0	0
25	20.10	-21.10.21 10:00	51532,2	26,6	100,72	0,0	290	576498	0	0
26	21.10	-22.10.21 10:00	51556,2	24,3	101,25	0,0	305	576803	0	0
27	22.10	-23.10.21 10:00	51580,2	26,4	101,08	0,0	297	577100	0	0
28	23.10	-24.10.21 10:00	51604,2	28,0	101,87	0,0	289	577389	0	0
29	24.10	-25.10.21 10:00	51628,2	27,5	101,80	0,0	293	577682	0	0
30	25.10	-26.10.21 10:00								
31	26.10	-27.10.21 10:00								
32	27.10	-28.10.21 10:00								

ИТОГ за период (26.09.21 00:00 - 28.10.21 00:00)

V м3	Vру м3	Tcp/сут °C	Pcp/сут кПа
8326	8388	26,8	103,014

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сохранен 25.10.21 в 12:49:45

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 26011; регистратор РИ-5-968; адр. 11, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 №26011

Типа НС0 - нет заполнения архива - не зафиксировано

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - обусловлено событиями:

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям:

Нет расхода

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
