

Testo AG
Celsiusstraße 2
79822 Titisee-Neustadt
www.testo.com
28 дек. 11:41:15
2019 г.

ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ

Тдг	55,7	°C
NO	22	ppm
O2	4,6	%
CO	70	ppm
lambda	1,28	
CO2	9,29	%
рКПД	98,8	%
NOx	23	ppm
Татм	24,9	°C
уКПД	98,5	%
Тросы	55,7	°C
атмCO	-	ppm
атмCO2	-	ppm
Тип	testo 330LL-1	
Номер прибора	02159839	
Версия прошивки	2.16	
Last service	14 мая 2019 г.	
Дата калибровки	22 авг. 2018 г.	
Сажевый насос		
Папка	FOLDER	
Место замера	LOCATION	
Топливо	Пр.Газ	
CO2 max	11,9	%
O2 ref	3,0	%
Тип измерений	Дымовые Газы	
Дата/Время	28 дек. 2019 г. 11:41:48	