

Testo AG  
Celsiusstraße 2  
79822 Titisee-Neustadt  
www.testo.com  
26 мар. 12:29:04  
2019 г.

## ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ

Тдг	151,4	°C
NO	69	ppm
O2	4,0	%
CO	0	ppm
lambda	1,24	
CO2	9,63	%
рКПД	93,8	%
NOx	72	ppm
Татм	22,0	°C
уКПД	93,8	%
Тросы	55,9	°C
атмCO	-	ppm
атмCO2	-	ppm
Тип	testo 330LL-1	
Номер прибора	02159839	
Версия прошивки	2.16	
Last service	7 нояб. 2011 г.	
Дата калибровки	22 авг. 2018 г.	
Сажевый насос		
Папка	FOLDER	
Место замера	LOCATION	
Топливо	Пр.Газ	
CO2 max	11,9	%
O2 ref	3,0	%
Тип измерений	Дымовые Газы	
Дата/Время	26 мар. 2019 г. 12:33:15	