

Поставщик:
Потребитель: МУП "Прометей"

Прибор: Корректор ЕК260 № 80318668

Объект: Узел учёта газа

Место установки:

Начало дня приборное: 10:00:00

Начало дня программное: 10:00:00

Период отчёта: с 30.06.2020 10:00:00 по 02.08.2020 10:00:00

Поток: 1

Посуточный отчёт

Конец интервала	Враб.общ., [м3] (потребление)	Вст.общ., [м3] (потребление)	P, [бар]	T, [°C]	К кор.
01.07.20 10:00	0,0000	0,0000	1,0196	16,74	1,01762
02.07.20 10:00	0,0000	0,0000	1,0193	17,32	1,01532
03.07.20 10:00	0,0000	0,0000	1,0191	17,87	1,01322
04.07.20 10:00	—	—	—	—	—
05.07.20 10:00	—	—	—	—	—
06.07.20 10:00	—	—	—	—	—
07.07.20 10:00	—	—	—	—	—
08.07.20 10:00	—	—	—	—	—
09.07.20 10:00	—	—	—	—	—
10.07.20 10:00	—	—	—	—	—
11.07.20 10:00	—	—	—	—	—
12.07.20 10:00	—	—	—	—	—
13.07.20 10:00	—	—	—	—	—
14.07.20 10:00	—	—	—	—	—
15.07.20 10:00	—	—	—	—	—
16.07.20 10:00	—	—	—	—	—
17.07.20 10:00	—	—	—	—	—
18.07.20 10:00	—	—	—	—	—
19.07.20 10:00	—	—	—	—	—
20.07.20 10:00	—	—	—	—	—
21.07.20 10:00	—	—	—	—	—
22.07.20 10:00	—	—	—	—	—
23.07.20 10:00	—	—	—	—	—
24.07.20 10:00	—	—	—	—	—
25.07.20 10:00	—	—	—	—	—
26.07.20 10:00	0,0000	0,0000	5,4405	22,88	5,34096
27.07.20 10:00	0,0000	0,0000	5,5001	22,16	5,45691
28.07.20 10:00	0,0000	0,0000	5,5001	21,77	5,46451
29.07.20 10:00	0,0000	0,0000	5,5001	21,57	5,46840
30.07.20 10:00	0,0000	0,0000	5,5001	22,01	5,45993
31.07.20 10:00	0,0000	0,0000	5,5001	21,43	5,47109
01.08.20 10:00	0,0000	0,0000	3,8561	23,63	3,80687
02.08.20 10:00	0,0000	0,0000	3,2629	24,51	3,21203
Итого:	0,0000	0,0000	3,9198	21,08	

Примечание: в интервалах, затенённых серым цветом, содержатся сообщения о начале или завершении нештатных ситуаций.

ИТОГИ ПО ОТЧЁТУ

Суммарный рабочий объём [м3]: V = 0,0000

Суммарный стандартный объём [м3]: Vст. = 0,0000

Среднее давление [бар]: P = 3,9198

Средняя температура [°C]: T = 21,0804

Представитель поставщика: _____ //

Ответственный за учёт: _____ //

Ответственный за прибор: _____ //